

Ellingsøy vassverk SA
c/o Harald Skorgevik
Øvre Remaveg 10
6057 ELLINGSØY
Attn: Harald Skorgevik**AR-15-MR-000808-01****EUNOAL2-00002190**

Prøvemottak: 27.11.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 27.11.2015-28.11.2015

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2015-1127-001	Prøvetakingsdato:	27.11.2015	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	27.11.2015	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
E. coli	<1	cfu/100 ml		NS-EN ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml		NS-EN ISO 9308-1

Kopi til:

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsøy 28.11.2015-----
Lorentz Mandal

Laboratorie Ingeniør

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).