

Ellingsøy vassverk B/A  
 Stokke  
 6057 ELLINGSØY  
 Attn: **Gunnar Hoel**
**AR-12-MU-001054-01**

**EUNOAL-00004255**

 Prøvemottak: 28.03.2012  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 28.03.2012-02.04.2012  
 Referanse:

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>432-2012-0328-009</b>	Prøvetakingsdato:	28.03.2012		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	28.03.2012		
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
Kimtall 22°C	73	cfu/ml		ISO 6222	
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Fargetall	7	Fargeenheter	10%	NS 4787	2
pH	7.0			NS 4720	1
Turbiditet	0.13	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1

Prøvenr.:	<b>432-2012-0328-010</b>	Prøvetakingsdato:	28.03.2012		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Kverve	Analysestartdato:	28.03.2012		
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
Kimtall 22°C	20	cfu/ml		ISO 6222	
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Fargetall	6	Fargeenheter	10%	NS 4787	2
pH	7.1			NS 4720	1
Turbiditet	0.13	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1

Prøvenr.:	<b>432-2012-0328-011</b>	Prøvetakingsdato:	28.03.2012		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Stokke	Analysestartdato:	28.03.2012		
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:
Kimtall 22°C	17	cfu/ml		ISO 6222	
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1	
Fargetall	12	Fargeenheter	10%	NS 4787	2
pH	7.8			NS 4720	1
Turbiditet	0.16	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1

**Tegnforklaring:**

\* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; :Mindre enn, &gt; :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1506, Moss

**Kopi til:**

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

**Ellingsøy 02.04.2012**-----  
Per Ole Myklebust

Senioringeniør

---

**Tegnforklaring:**

\* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; :Mindre enn, &gt; :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).