

Ellingsøy vassverk B/A
 Stokke
 6057 ELLINGSØY
 Attn: **Gunnar Hoel**
AR-12-MU-003103-01

EUNOAL-00006059

 Prøvemottak: 10.08.2012
 Temperatur:
 Analyseperiode: 10.08.2012-15.08.2012
 Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	432-2012-0810-026	Prøvetakingsdato:	10.08.2012			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	10.08.2012			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	10	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Fargetall	<2	Fargeenheter	40%	NS 4787	2	
pH	7.7			NS 4720	1	
Turbiditet	0.15	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Prøvenr.:	432-2012-0810-027	Prøvetakingsdato:	10.08.2012			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Hoffland	Analysestartdato:	10.08.2012			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	9	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Fargetall	<2	Fargeenheter	40%	NS 4787	2	
pH	7.7			NS 4720	1	
Turbiditet	0.13	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Prøvenr.:	432-2012-0810-028	Prøvetakingsdato:	10.08.2012			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Stokke	Analysestartdato:	10.08.2012			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	5	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Fargetall	10	Fargeenheter	10%	NS 4787	2	
pH	8.6			NS 4720	1	
Turbiditet	0.18	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Tegnforklaring:

* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

**Kopi til:**

Asbjørn Vågsholm (asvag@mattilsynet.no)

Ellingsøy 15.08.2012-----
Bente Bjørklund Sten

Mikrobiolog

Tegnforklaring:

* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).