

Ellingsøy vassverk SA  
 c/o Harald Skorgevik  
 Øvre Remaveg 10  
 6057 ELLINGSØY  
**Attn: Harald Skorgevik**
**AR-15-MR-000193-01**

**EUNOAL2-00001436**

 Prøvemottak: 23.03.2015  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 23.03.2015-27.03.2015  
 Referanse:

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>399-2015-0323-001</b>	Prøvetakingsdato:	23.03.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	23.03.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml	ISO 6222
E. coli	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
a) Fargetall	2	mg Pt/l	2 25% ISO 7887:2011
<b>pH målt ved 23 +/- 2°C</b>			
pH	7.1		5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.17	FNU	0.1 20% Spectrofotometric

Prøvenr.:	<b>399-2015-0323-002</b>	Prøvetakingsdato:	23.03.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerkning:	Stokke	Analysestartdato:	23.03.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	2	cfu/ml	ISO 6222
E. coli	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
a) Fargetall	10	mg Pt/l	2 15% ISO 7887:2011
<b>pH målt ved 23 +/- 2°C</b>			
pH	7.7		5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.14	FNU	0.1 20% Spectrofotometric

**Tegnforklaring:**

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense    MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn    >: Større enn    nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	<b>399-2015-0323-003</b>	Prøvetakingsdato:	23.03.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerkning:	Hoffland	Analysestartdato:	23.03.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	1	cfu/ml	ISO 6222
E. coli	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-1
a) Fargetall	2	mg Pt/l	2 25% ISO 7887:2011
<b>pH målt ved 23 +/- 2°C</b>			
pH	6.8		5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	< 0.1	FNU	0.1 Spectrofotometric

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss

**Kopi til:**

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

**Ellingsøy 27.03.2015**


Lene Rognes Skjong

Laboratorieingeniør

**Tegnforklaring:**

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
 <: Mindre enn      >: Større enn      nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).