

Ellingsøy vassverk SA  
c/o Harald Skorgevik  
Øvre Remaveg 10  
6057 ELLINGSØY  
Attn: Harald Skorgevik

AR-17-MR-000296-01



EUNOAL2-00003735

Prøvemottak: 03.05.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 03.05.2017-05.05.2017

Referanse:

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2017-0503-001	Prøvetakingsdato:	03.05.2017	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver	
Prøvemerkning:	Oppfølgingsprøve, Kverve	Analysestartdato:	03.05.2017	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
Koliforme	1	cfu/100 ml		NS-EN ISO 9308-1
E. coli	<1	cfu/100 ml		NS-EN ISO 9308-1

**Kopi til:**

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsøy 05.05.2017



Kjersti Olsen

Laboratorie Ingeniør

**Tegnforklaring:**\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet  
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.  
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).